



АКТ

проверки работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода

Комиссия в составе:

председателя Фоминой Н.П. – заведующего МАДОУ детский сад № 2 «Колобок»;

и членов комиссии: Новожиловой Л.В. – ответственного за пожарную безопасность;

Сарычевой Т.В. – воспитателя ;

Байгушкина А.Е. – рабочий по обслуживанию

в соответствии с п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации провела проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны в количестве 8 штук – проверены на работоспособность путем пуска воды. В ходе проверки произведен замер давления с пуском воды из трех наиболее удаленных точек ПК № 6, 7, 8, высота действия компактной части струи составляет 15 м.

Внутренние пожарные краны признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии

(подпись)

Фомина Н.П.

Члены комиссии:

Новожилова Л.В.

Сарычева Т.В.

Байгушкин А.Е.

«24» июня 2018 г.