



АКТ

Проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения

24.03.2017 г.

п.Пелым

Комиссия в составе председателя: Михальченко М.П., завхоз, и членов комиссии Сарычева Т.В., ответственный по пожарной безопасности, назначенная приказом руководителя от 25.08.16 г., провела проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (здание №1, здание №2) МАДОУ д\с №2 «Колобок» путем снятия с деревянных конструкций чердачного помещения в трех местах стружки толщиной 1,0 мм и поджигания ее в отдельном и подготовленном месте.

В результате проверки комиссия установила, что огнезащитная обработка соответствует норме.

Председатель комиссии:

Михальченко М.П.

Члены комиссии:

Сарычева Т.В.